



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ДЕПАРТАМЕНТ
ЦЕН И ТАРИФОВ**

ул. Мира, д. 29, г. Владимир, 600017

тел. (4922) 53-06-26

факс (4922) 53-07-67

e-mail: det@det53.ru

сайт: <http://det.vlad.ru>

ОКПО 93541875, ОГРН 1063328002143

ИНН/КПП 3328440760/332801001

И.о. генерального директора
ОАО Владимирский завод прецизионного
оборудования «Техника»

Л.А. Чикурниковой

ул. Дворянская, д. 27-а, г. Владимир, 600001

19.10.2011

№ ДУ-4827-06-09

на № _____

от _____

Об утверждении нормативов в сфере теплоснабжения

Уважаемая Любовь Александровна!

Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области информирует Вас, что постановлением Губернатора Владимирской области от 18.07.2011 № 719 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии на 2012 год» (в редакции постановления Губернатора области от 28.09.2011 № 1039) для ОАО Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника» на 2012 год утверждены следующие нормативы в сфере теплоснабжения:

- нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям согласно Приложению № 1 к настоящему письму;

- нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии согласно Приложению № 2 к настоящему письму.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента

А.Б. Иванов

Приложение № 1

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для теплоснабжающих организаций Владимирской области на 2012 год

Наименование предприятия	Технологические потери тепловой энергии, Гкал	Потери и затраты теплоносителя, куб. м (т)
ОАО Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника», г. Владимир	382,46	1 568,09

Приложение № 2

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для теплоснабжающих организаций Владимирской области на 2012 год

Наименование предприятия	Нормативы удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии от тепловых котельных, кг.у.т./Гкал	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых котельных, кг.у.т./Гкал
ОАО Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника», г. Владимир	160,3	163,1